

Отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке в ФГИС ЕРКНМ
«02» февраля 2022 г
учётный № проверки 66220061000200998151



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 84
электронная почта: gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 84
электронная почта: oao-mchs@mail.ru; телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Красноурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа
электронная почта: tond-krasnoturinsk@mail.ru; тел. 8(34384) 4-39-45

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

624450, Свердловская область, г. Красноурьинск, ул. Парковая, 2

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 27/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 44"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора городского округа
Красноурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа по
пожарному надзору Гринвальда Ильи Александровича о проведении выездной проверки с
02.02.2022 г. № 27

в период с «16» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г.

инспектором ОНД ОНДиПР ГО Красноурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО старшим
лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка территории, здания и помещений муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 44",
расположенного по адресу: 624449, Свердловская область, г. Красноурьинск, ул. Ленина,
47а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МА ДОУ
№ 44 Устинова Ольга Генриховна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание детского сада не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)	10.02.2023	
2.	Для отделки пола спален групповых ячеек № 2,3, коридора групповой ячейки № 2 применен материал (линолеум), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	
3.	Для отделки потолка методического кабинета применен материал (потолочная плитка), показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности) (требуемый класс пожарной опасности материала для стен не более КМ2)	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.02.2023	
4.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.3. СП 52.13330.2016	10.02.2023	
5.	Заблокирована створка дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек № 3,6. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.	п. 27(б) Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	10.02.2023	
6.	Отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами на лестнице эвакуационного выхода из музыкального зала.	п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	10.02.2023	

7.	Не выполнены противопожарными двери электрощитовой и прачечно-гладильного помещения (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30)	п.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016	10.02.2023	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МА ДОУ "Детский сад № 44"

Устинова Ольга Генриховна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"18" февраля 2022 г.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,

ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

"18" февраля 2022 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Гайдуков Андрей Николаевич

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022