

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 44»
624449, Свердловская область
город Краснотурьинск
ул. Ленина, 47а
тел. 8 (34384) 6-46-73
e-mail: rosinka-44@bk.ru
№ 12 от 03.02.2023 г.

Главному Государственному
инспектору ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,
Волчанского ГО
по пожарному надзору
И.А. Гринвальду

Ходатайство о продлении сроков выполнения предписания

Уважаемый Илья Александрович!

В связи с недостаточным финансированием, МА ДОУ «Детский сад №44» ходатайствует о переносе сроков исполнения п. 5,6 предписания № 27/1 от 18.02.2022г. до 30.11.2023г.:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Срок выполнения
5	Заблокирована створка дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек № 3,6. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м.	п. 27(б) Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	10.02.2023		30.11.2023
6	Отсутствуют ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами на лестнице эвакуационного выхода из музыкального зала.	п. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	10.02.2023	Составлен локально-сметный расчет на проведение работ	30.11.2023

Гарантируем выполнение предписания за счет финансирования из внебюджетных источников МА ДОУ № 44.

Заведующий МА ДОУ № 44

О.Г.Устинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576004

Владелец УСТИНОВА ОЛЬГА ГЕНРИХОВНА

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023